

ПАСПОРТ
Муфта противопожарная «СПАРК-ПМ»

1. Назначение.

2. Муфта противопожарная самосрабатывающая, предназначена для пассивной защиты от пожаров в местах прохода полимерных труб (из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида), систем внутренней канализации и водоснабжения через конструкции в гражданском и промышленном строительстве.

2. Состав:

2.1. Металлический корпус (порошковая краска)

2.2. Терморасширяющийся материал имеющий предел огнестойкости EI180. ТУ 25.11.23-001-35946742-2018.

2.3. Условия хранения: в крытых складах.

2.4. Условия транспортирования: крытым транспортом любого вида с гарантированной защитой от атмосферных осадков.

2.5. Габаритные размеры и масса в соответствии с таблицей

Обозначение размера	Внутренний диаметр муфты, мм	Высота муфты, мм	Внешний диаметр муфты, мм	Толщина вкладыша, мм	Масса муфты, г	Предел огнестойкости
16	16	50	26	4	60	EI 180 по ГОСТ Р 53306
20	20	50	33	4	60	
25	25	50	35	4	65	
32	32	50	46	4	70	
40	40	50	54	4	80	
50	50	50	65	4	90	
65	65	50	80	4	170	
80	80	50	95	7	220	
90	90	50	110	7	270	
110	110	60	130	7	300	

3. Комплектность.

- муфта противопожарная
- паспорт
- сертификат

4. Свидетельство о приемке.

Муфта противопожарная соответствует техническим условиям ТУ 25.11.23-001-35946742-2018 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

Число, месяц, год

Отметка о приемке ОТК

Подпись, печать

5. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие муфты требованиям ТУ 25.11.23-001-35946742-2018. Гарантийный срок устанавливается 128месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 3-х месяцев со дня отгрузки, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Номер партии № ...

6. Адрес изготовителя: ООО СПАРКГРУПП

429330, Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, ул. Чернышевского 2А