

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАСХОРН ПОЛИМЕР»

142181, Московская обл., г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская д. 2, стр. 320, пом. 97 тел. 8
(495) 772-20-90

ИНН/КПП 7731115360/507401001

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.45975

Срок действия с 17.01.2024 по 16.01.2027 г.

№0176474

ООО «Прогресс» 115191, Россия, г. Москва,

вн. тер. г. муниципальный округ Донской, преулоч Духовский, д.17, стр15, пом.11н/2

Паспорт 15Д- 05/908

Трубы дренажные гофрированные одно-
и двустенные гибкие жёсткие типов 1,2,3
и 4 наружным диаметром от 50 до 250
диаметра из полиэтилена

Подлежат сертификации
Сертификат соответствия № РОСС
RU.32001.04 ИБФ1.ОСП28.45975

Серийный выпуск по

ТУ 2248-002-90127158-2011 п.п. 1.3.1 таб.1,

1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.6.3

Наименование: Труба дренажная из ПНД SN4 наружным диаметром 160 (50 м) с перфорацией в
геотекстиле ОМ 80г/м2 с соединительной муфтой

Партия: 15Д-05

Дата изготовления 06.05.24.

Количество, м: 800

№ п/п	Наименование показателя	Требование ТУ	Результат испытаний
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	соответствует
2	Цвет:	чёрный	соответствует
3	Размеры мм:		
	- наружный диаметр	162,00 (+0,2/-0)	соответствует
	-внутренний диаметр	140,2	соответствует
	-толщина стенок внутренних слоёв трубы	1,0/2,1	соответствует
4	Кольцевая жёсткость SN Кн/м2	Не менее 4	соответствует
5	Пропускная способность дренажных труб в зависимости от угла наклона (л/сек)	При 1D/% --13,75 л/с	соответствует
6	Тип перфорации	Полная перфорация (тип IV) 40-60 гр.	соответствует
7	Кол-во водоприёмных отверстий	6 водоприёмных отверстий	соответствует

Заключение ОТК:

Качество, труба дренажная из ПНД SN4 наружным диаметром 160 (50м) с перфорацией в
геотекстиле ОМ 80г/м2 соответствует требованием ТУ 2248-002-90127158-2011 п.п. 1.3.1 таб.1, 1.4.1,
1.4.3, 1.4.4, 1.6.3

Протокол испытания № 41400-ПРГ/24 от 16.01.2024 г. Испытательной лаборатории Общества с
ограниченной ответственностью «Прогресс» аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ158
от 2022-12-09

Мастер ОТК

Довженко Р.В.