



# Индивидуальный предприниматель

**Близнюк Роман Сергеевич**

ИНН 910309837349, ОГРН 317920400026093

адрес: 299057, г. Севастополь, ул. Парковая, дом № 14, корпус 1, кв.68

тел.: +79788227550, +79782678240, e-mail: [hgplast@bk.ru](mailto:hgplast@bk.ru)

р/с 40802810441170001121 в банке РНКБ БАНК (ПАО)

БИК 043510607, к/с 30101810335100000607



Трубы напорные из полиэтилена

ГОСТ 32415-2013

Паспорт качества №16

## Условное обозначение продукции

№ партии

Дата изготовления:

Размер партии:

Марка сырья:

Количество метров:

Труба ПЭ 100 SDR13,6 - 50x3,7 питьевая

|            |
|------------|
| 16         |
| 04.09.2024 |
| 100        |
| ПЭ 100     |
| 10000      |

| № п/п | Наименование показателя                          | Значение показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                  | Требования<br>ГОСТ 32415-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Фактическое значение |
| 1     | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                    |
| 1     | Внешний вид поверхности                          | Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие за пределы допустимых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб – синий. | Соответствует        |
| 2     | Средний наружный диаметр, мм                     | 50-50,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,2                 |
| 3     | Толщина стенки, мм                               | 3,7+0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,7-3,75             |
| 4     | Овальность, мм, не более                         | 1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,6                  |
| 5     | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >350                 |

Условия хранения ГОСТ 15150, раздел 10.

Гарантийный срок хранения в условиях 5 (ОЖ4) не более 2 лет со дня изготовления.

Маркировку наносят на поверхность трубы с интервалом не более 1 м.

**Заключение:** качество труб ПЭ 100 SDR11-50x3,7 напорных питьевых, партия 16 от 04.09.2024г. по проверенным показателям соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013.



Директор

Близнюк Р.С.